Kanalabschnitt:	Königsförde-Landwehr	**Lfd. Nr.:** **11**	**Anlage: 6.1**
Eigentümer: (Schlüsselnr.)	2		
Entnahmestelle:	Brunnen III		
Nutzung	Trinkwasserbrunnen, öffentlich, 300 Haushalte (3 Brunnen)		
Lage:	Rechts-/ Hochwert	3561885 6024779	
	Entfernung zum NOK [km]:	0,800	
	Ansatzhöhe [m ü. NN]:	13,00	
Brunnendaten:	Bohrtiefe [m]:	34,00	
	Ausbautiefe [m]:	27,00 - 33,00	
	Ruhewasserspiegel [m u. GOK]:	ca. 7,90	
	[m ü. NN]:		
	Max. Entnahme [m3/h]:	20,00	
	[m3/a]:	70.000	Nr. 11,12 und 12a zusammen
	Absenkung [m]:	unbekannt	
	[mNN]:		
Geologie:	Ufer:	Geschiebelehm/ Geschiebemergel	
Hydrogeologie:	Grundwasserleiter:	eiszeitl.	
	Grundwassermessstellen:	GWM 10, 51 und 58	
	Wassereinzugsgebiet:	Schinkel	
Baumaßnahmen:	Uferzurücknahme:	Kanalseite: ■ Nord	von Kkm 83,5 bis Kkm 85,0
	keine im Nahbereich	☐ Süd	von Kkm bis Kkm
Bewertung:	Eine Beeinflussung der Wasserversorgung ist:	☐ mit Sicherheit auszuschließen ■ nicht zu erwarten ☐ möglich	
Beweissicherung:	Beweissicherung vor, während und nach Abschluss der Baumaßnahme erforderlich.		
Weitere Untersuchungen:			
Quelle:	Betreiber		